


Kit de rallongement pour garniture rigide 9630

9631



Application

- Pour rallonger des garnitures rigides (EBG) déjà montées dans le domaine du branchement, DN 50 à DN 500

Installation et montage

1. Retirer le carré de clé et la calotte de l'EBG à rallonger.
2. Enfoncer le raccord à encliquer et la calotte jusqu'en butée sur l'EBG à rallonger.
3. Raccourcir le tube PE et le profilé acier carré à la longueur souhaitée et enfoncer jusqu'en butée dans le raccord à encliquer resp. la calotte.
4. Remonter la calotte et le carrée de clé sur l'EBG rallongée.

Matière

- Garnitures
 - Tube de protection en PE
 - Carré de clé en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Manchon de cape en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40), zingué
 - Tiges de clé en acier zingué

		DN	ø D	L (mm)	Poids (kg)	N° CAN 412
9631000050		50 - 200	75	500	2.300	871821
9631000100		50 - 200	75	1000	3.800	
9631000150		50 - 200	75	1500	5.300	
9631100050		250 - 500	75	500	4.400	
9631100100		250 - 500	75	1000	7.200	
9631100150		250 - 500	75	1500	10.000	
9631000051	x	50-200	63	500	2.000	871821
9631000101	x	50-200	63	1000	3.500	871821
9631000151	x	50-200	63	1500	5.000	871821

x = Type 2016